





**APZĪMĒJUMI**

-  — trokšņa slāpētājs
-  — regulējamo vārstu
-  — ventilators
-  — tīrīšanas lūka

**PIEZĪMES**

1. Pieplūdes un iekārtu apsaites gaisa vadus izolēt ar akmens vati (b=50mm) ar foiju, apsaites gaisa vadus apšūt ar cinkoto skārdu (b=0,5mm).
2. Tranzīta gaisa vadus izolēt ar ugunsdrošo akmens vati (b=80-100mm).
3. Visu gaisa sadalītāju dizainu un krāsu saskaņot ar arhitektūras un dizaina sadaļu projektētājiem, vai Latvijas Rādio vadību
4. Augstuma atzīmes precizēt būvobjektā uz vietas
5. Gaisa vadu maģistrāles aprīkot ar tīrīšanas lūkām
6. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.

**BALTVENT**

Reģ. Nr.: LV40103390819  
 Jur. adrese: Brūkļu iela 53,  
 Rīga, LV-10058,  
 e-pasts: baltvent@inbox.lv

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS <i>Anatolijs Borodņec</i> <i>Sertifikāta Nr. 50-2729</i>		PASŪTĪTĀJS /	PROJEKTA DAĻA /		
		VSIA "Latvijas Radio"		AVK	
IZSTRĀDĀJA <i>Inc Liepiņš</i>		OBJEKTS /	RASEJUMA NR. / AVK-2		
		3. studijas - režijas un 1. studijas ventilācijas un kondicionāšanas sistēmas izstrāde		LAPA /	LAPAS /
		DATUMS /	5.01.2015	MĒROGS /	STADIJA /
				1:100	T.P